

県内9箇所の上水(蛇口水)の放射能濃度測定結果(平成26年7月、10月)

			測定機関	長野県環境保全研究所
			測定方法	ゲルマニウム半導体検出器による測定 (水道水等の放射能測定マニュアルによる測定)
			測定値の単位	Bq/kg
採取日	水道事業者名	採取場所	原水の種類	放射性セシウム
10月21日(火)	長野市	環境保全研究所(長野市安茂里)	表流水 伏流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.2)
	飯田市	妙琴浄水場(飯田市鼎切石)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.2)
	中野市	中野市役所(中野市三好町)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
	軽井沢町	愛宕浄水場(軽井沢町旧軽井沢)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.2)
	下諏訪町	下諏訪町役場(下諏訪町)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
	佐久水道企業団	佐久水道企業団事務所(佐久市跡部)	浅井戸	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
	長野県上伊那広域水道用水企業団	箕輪浄水場(箕輪町中箕輪)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.1)
	長野県(企業局)	上田水道管理事務所(上田市諏訪形)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
	長野県(企業局)	松塩水道用水管理事務所(塩尻市宗賀)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
7月15日(火)	長野市	環境保全研究所(長野市安茂里)	表流水 伏流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.2)
	飯田市	妙琴浄水場(飯田市鼎切石)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
	中野市	中野市役所(中野市三好町)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.1)
	軽井沢町	愛宕浄水場(軽井沢町旧軽井沢)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.2)
	下諏訪町	下諏訪町役場(下諏訪町)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.1)
	佐久水道企業団	佐久水道企業団事務所(佐久市跡部)	浅井戸	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.1)
	長野県上伊那広域水道用水企業団	箕輪浄水場(箕輪町中箕輪)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.2 Cs-137<0.2)
	長野県(企業局)	上田水道管理事務所(上田市諏訪形)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)
	長野県(企業局)	松塩水道用水管理事務所(塩尻市宗賀)	表流水	不 検 出 (Cs-134<0.1 Cs-137<0.2)