

給水栓1 検査

令和 6年 10月

項目		浄水に対する 水質基準等		上田市 岳ノ尾	坂城町 北日名	千曲市 漆原	千曲市 羽尾	千曲市 倉科	長野市 信里	長野市 東福寺
	採水月日			10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日
	天候		－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	－	22.1	20.9	25.1	23.0	28.2	25.8	26.5
	水温	℃	－	22.2	23.6	24.9	24.2	25.3	24.9	24.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
基準項目	1 一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.7	2.1
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	0.18
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4－ジオキサン	mg/L	0.05							
	16 シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.09	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02							
	23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.007	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03							
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L	0.01							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03							
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	<0.01
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10.4	10.8	10.1	10.3	10.4	14.9	18.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200	12.8	12.8	12.7	12.8	12.8	11.7	10.8
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	58	62	56	57	58	80	93
	40 蒸発残留物	mg/L	500							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							
	45 フェノール類	mg/L	0.005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	<0.3
	47 pH値	－	5.8～8.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.6	7.5	7.3
	48 味	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	－	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	<0.2
	51 濁度	度	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

給水栓1 検査

令和 6年 10月

	項目	浄水に対する 水質基準等		上田市 岳ノ尾	坂城町 北日名	千曲市 漆原	千曲市 羽尾	千曲市 倉科	長野市 信里	長野市 東福寺
目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08							
	10 亜塩素酸	mg/L	0.6							
	12 二酸化塩素	mg/L	0.6							
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01							
	14 抱水クロラール	mg/L	0.02							
	15 農薬類	—	1							
	16 残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
	17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	58	62	56	57	58	80	93
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	20							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3							
	23 臭気強度(TON)	—	3							
	24 蒸発残留物	mg/L	30～200							
	25 濁度	—	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	26 pH値	—	7.5程度	7.6	7.7	7.7	7.4	7.6	7.5	7.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)	—	-1～0近辺							
	28 従属栄養細菌	個/mL	2000	66	42	22	0	2	2	2
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	<0.01
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005							
独自項目	1 モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	2 ダイオキシン類	pgTEQ/L	1							
	3 キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	4 大腸菌数	CFU/100mL								
	5 大腸菌群	検出・不検出		検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	6 アンモニア態窒素	mg/L								
	7 溶存酸素量	mg/L								
	8 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L								
	9 浮遊物質(SS)	mg/L								
	10 全窒素	mg/L								
	11 全リン	mg/L								
	12 紫外線吸光度	—								
	13 カルシウム硬度	mg/L		39	43	37	38	39	57	68
	14 アルカリ度	mg/L								
	15 電気伝導率	mS/m		21.7	18.0	18.3	19.7	18.1	23.2	27.2
	16 クリプトスポリジウム	個/10L								
	17 ジアルジア	個/10L								
	18 嫌気性芽胞菌	個/100mL								

諏訪形・四ツ屋原浄水 検査

令和 6年 10月

		項目		浄水に対する 水質基準等	諏訪形 原水	諏訪形 処理水	諏訪形 ろ水	諏訪形 浄水	四ツ屋 原水	四ツ屋 浄水
	採水月日				10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日	10月1日
	採水時刻				9:00	9:00	9:00	9:00	9:20	8:50
	天候		-		晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	-		20.4				21.9	21.2
	最高気温	℃	-		25.0					
	最低気温	℃	-		15.7					
	水温	℃	-		18.3	18.8		19.6	14.9	15.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上				0.3	0.6		0.5
基準項目	1 一般細菌	個/mL	100		1000			0	0	0
	2 大腸菌	検出・不検出	不検出		検出			不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04		0.016	0.011	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10		1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.10	0.10	0.12	0.12	0.18	0.17
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1		0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6		<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02							
	23 クロロホルム	mg/L	0.06		<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03							
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L	0.01							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03							
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.11	0.10	0.05	0.05	<0.01	<0.01
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3		0.19	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200		9.6	9.9	10.9	10.3	14.6	18.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		0.009	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200		9.4	11.8	12.3	12.8	10.4	10.7
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300		58	58	60	57	90	91
	40 蒸発残留物	mg/L	500							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001		<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001		<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02							
	45 フェノール類	mg/L	0.005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3		0.9	0.5	0.5	0.5	<0.3	<0.3
	47 pH値	-	5.8~8.6		7.7	7.3	7.4	7.4	7.1	7.1
	48 味	-	異常でない					異常なし		異常なし
	49 臭気	-	異常でない	異常あり				異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5		6.3			0.3	<0.2	<0.2
	51 濁度	度	2		3.55			<0.02	<0.02	<0.02

諏訪形・四ツ屋原浄水 検査

令和 6年 10月

		項目		浄水に対する 水質基準等	諏訪形 原水	諏訪形 処理水	諏訪形 ろ水	諏訪形 浄水	四ツ屋 原水	四ツ屋 浄水
目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	0.4	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08						
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6						
	12	二酸化塩素	mg/L	0.6						
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01						
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02						
	15	農薬類	—	1						
	16	残留塩素	mg/L	1以下			0.3	0.6		0.5
	17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	58	58	60	57	90	91
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.009	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	遊離炭酸	mg/L	20						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3						
	23	臭気強度(TON)	—	3						
	24	蒸発残留物	mg/L	30~200						
	25	濁度	—	1	3.55			<0.02	<0.02	<0.02
	26	pH値	—	7.5程度	7.7	7.3	7.4	7.4	7.1	7.1
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1~0近辺						
	28	従属栄養細菌	個/mL	2000				0		4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.11	0.10	0.05	0.05	<0.01	<0.01
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005						
独自項目	1	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
	2	ダイオキシン類	pgTEQ/L	1						
	3	キシレン	mg/L	0.4	<0.04			<0.04	<0.04	<0.04
	4	大腸菌数	CFU/100mL		78				0	
	5	大腸菌群	検出・不検出		検出			不検出	不検出	不検出
	6	アンモニア態窒素	mg/L							
	7	溶存酸素量	mg/L							
	8	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.6					
	9	浮遊物質(SS)	mg/L		2					
	10	全窒素	mg/L		1.3			1.2	2.0	1.9
	11	全リン	mg/L		0.06			<0.02	<0.02	<0.02
	12	紫外線吸光度	—		0.020	0.011	0.008	0.007	0.002	0.002
	13	カルシウム硬度	mg/L		39	38	40	38	65	66
	14	アルカリ度	mg/L		44.5			41.8		
	15	電気伝導率	mS/m		16.9			17.0	25.4	26.9
	16	クリプトスポリジウム	個/10L							
	17	ジアルジア	個/10L							
	18	嫌気性芽胞菌	個/100mL		60				0	

注1) 4月及び11~3月のジェオスミン、2-メチルイソボルネオールは、河川検査の日の値。
注2) 生物化学的酸素要求量(BOD)は、河川検査の日の値。
注3) 4, 6, 7, 9, 10, 12, 1, 3月の浮遊物質(SS)は、河川検査の日の値。